



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55, т. (3412) 44-22-62, ф. (3412) 44-22-64
E-mail: udm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 364/25э-18

« 19 » декабря 2018г.

п. Ува

Муниципальному общеобразовательному
учреждению «Колесурская средняя
общеобразовательная школа»
директору Шиляевой Светлане Леонидовне

Мной, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора Рафаиловым Александром Михайловичем, на основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Логинова В.В. о проведении плановой выездной проверки от 28.11.2018 №7547-рп в присутствии представителей юридического лица:
- Шиляевой Светланы Леонидовны, директора МОУ «Колесурская СОШ»
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Колесурская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики (далее – МОУ «Колесурская СОШ»), по адресу: Удмуртская Республика, Селтинский район, д. Колесур, ул. Карачева, 1
по вопросам соблюдения обязательных требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами,

и на основании Акта проверки от 19.12.2018 № 364/25э-18

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в указанные сроки

№ п/п	Краткое изложение выявленного нарушения	Пункт нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	Не организована безопасная эксплуатация электрических установок:		
1.1	- не назначено, распорядительным документом лицо, ответственное за электрохозяйство и его заместитель, из числа руководителей и специалистов учреждения, прошедшее проверку знаний в комиссии Ростехнадзора и имеющее группу по электро	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Минэнерго России приказом №6 от	20.02.2019

	безопасности не ниже IV	13.01.2003, зарег. Минюстом России 22.01.2003 №4145 – (далее ПТЭЭП)	
1.2	- к выполнению электросварочных работ допущен неподготовленный персонал, а именно: электросварочные работы выполняются завхозом Штином А.С., не прошедшим проверку знаний требований безопасности и не имеющим группу (не ниже II) по электробезопасности, что подтверждается отсутствием удостоверения о проверке знаний	п. 1.2.2, 3.1.15 ПТЭЭП	Не допускать к выполнению электросварочных работ работников, не прошедших проверку знаний требования безопасности и не имеющих группу по электробезопасности (не ниже II)
1.3	- не соблюдаются требования охраны труда при организации работ командированного персонала, выполняющего работы в электроустановках: не выдается разрешение на работы, не проводится первичный инструктаж по безопасности труда	п. 1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, п. 46.1 – 46.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №328н от 24.07.2013, зарег. Минюстом России №30593 от 12.12.2013 (далее ПОТЭЭ)	20.02.2019
2	Не организовано безопасное проведение работ в электроустановках, а именно: выполняемые в электроустановках работы не оформляются распоряжением, заданием на производство работ (нарядом-допуском, нарядом), перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, в оперативном журнале	п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.9 ПТЭЭП, п. 4.1, 5.1, 6.6, 7.1, 8.1 – 8.5 ПОТЭЭ	20.02.2019
3	Допущены нарушения по наличию и ведению оперативно-технической документации, устанавливающей безопасный порядок эксплуатации электроустановок, а именно:		
3.1	- не оформлены однолинейные схемы электроснабжения по объектам	п. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5 ПТЭЭП	10.06.2019
3.2	- не оформлены паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации	п. 2.7.15 ПТЭЭП	10.06.2019
3.3	- не оформлен журнал учета и содержания средств защиты, не проводится проверка наличия и состояния средств защиты периодическим осмотром работником, ответственным за их состояние	п. 1.2.2, 1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.4.3 ИПИСЗ	20.02.2019
3.4	- не определен руководителем учреждения перечень должностей и профессий неэлектротехнического, электротехнического и электротехнологического персонала, требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности	п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП	20.02.2019

3.5	- не определен руководителем учреждения список работников: имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок; отдавать распоряжения, выдавать наряды; которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего	п. 1.8.9 ПТЭЭП, п. 5.4 – 5.12 ПОТЭЭ	20.02.2019
3.6	- не обеспечено проведение инструктажей (повторного, внепланового) с записью в журнале инструктажей рабочему по обслуживанию зданий Шиляеву В.Н.	п. 1.4.5.2, 1.7.8, 1.7.9 ПТЭЭП	20.02.2019
4	Не обеспечено содержание электрических установок в технически исправном состоянии и необходимые условия для их надежной и безопасной эксплуатации:		
4.1	- не проведены профилактические испытания распределительной и осветительной электросети гаража, столярной мастерской, сварочной установки, что подтверждается отсутствием протоколов	п. 1.2.2, 3.1.22, приложение 3 ПТЭЭП	10.06.2019
4.2	- не выполнена защита от токов короткого замыкания и перегрузки электрооборудование узла учета тепловой энергии	п. 1.7.2, 2.6.1 ПТЭЭП	20.02.2019
4.3	- не выполнено заземление станков, в учебной мастерской	п. 2.7.6 ПТЭЭП	20.02.2019
4.4	- не выполнено заземление сварочной установки, в гараже	п. 2.7.6 ПТЭЭП	20.02.2019
4.5	- не обеспечена освещенность помещений столярной мастерской в соответствии с установленными требованиями (отсутствуют лампы, часть светильников находится в нерабочем состоянии, не изолированы электроизоляционным материалом места соединений токоведущих жил проводов)	п. 1.7.2, 2.12.2 ПТЭЭП	20.02.2019
4.6	- не нанесены на дверях электрощитов надписи: с наружной стороны - указывающие их диспетчерское наименование; с внутренней стороны - наименование присоединений	п. 2.2.20 ПТЭЭП	10.06.2019
4.7	- не проводятся осмотры и ремонты РУ-0,4кВ, отсутствуют записи в эксплуатационной документации (журнале дефектов)	п. 2.2.39 – 2.2.41 ПТЭЭП	20.02.2019
4.8	- не проводится очистка оборудования РУ-0,4кВ от пыли, грязи	п. 2.2.17 ПТЭЭП	20.02.2019
4.9	- не выполнена защита от коррозии и не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники (шины)	п. 2.7.7 ПТЭЭП	10.06.2019
4.10	- отсутствует контроль за техническим состоянием заземляющих устройств: не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств, осмотры с выборочным вскрытием грунта, что подтверждается отсутствием графика осмотра, записей в паспортах заземляющих устройств	п. 2.7.8 – 2.7.12, 3.4.14 ПТЭЭП	10.06.2019

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Руководствуясь требованиями ч.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по Удмуртской Республике
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



А.М.Рафаилов

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр предписания для исполнения получил(а):

Шиляева Светлана Леонидовна, директор МОУ «Колесурская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” декабря 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)