



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов
427270, Удмуртская Республика, Селтинский район, с. Селты, ул. Ленина, 22
тел/(факс) 8(34159)3-12-67 selgpn@mchs-18.ru

с.Селты

«25» февраля 2021 г.

Предписание № 38/5/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Колесурская средняя общеобразовательная школа»

Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Колесурская средняя общеобразовательная школа» Шиляевой Светлане Леонидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 38/5 от «01» февраля 2021 года, выданного заместителем главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08 ч. 30 мин. «12» февраля 2021 г. до 10 ч. 30 мин. «12» февраля 2021 г. и с 09 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г. до 10 ч.00 мин. «25» февраля 2021 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты по адресу: 427277 д.Колесур Селтинского района Удмуртской Республики ул. М.В.Карачева,1, на котором осуществляет деятельность Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колесурская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: 427277 д.Колесур Селтинского района Удмуртской Республики ул. М.В.Карачева,1.

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору Зорин Сергей Николаевич

совместно с: директором муниципального общеобразовательного учреждения «Колесурская средняя общеобразовательная школа» Шиляевой Светланой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2	3	4.	5.
5/1/1	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания (отсутствуют соответствующие протоколы испытаний)	п.17 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.6.1.14 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	28 февраля 2022 года	
5/1/2	Руководителем организации не обеспечено наличие на лестничных маршах знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и направления движения при эвакуации и выполненных на фотолюминесцентной основе	п.23, п.36 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.4.1, п.4.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	28 февраля 2022 года	
5/1/3	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	28 февраля 2022 года	
5/1/4	Руководителем организации не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания школы. При проведении проверки состояния поверхностной пропитки конструкций из древесины (протокол испытания №291/Д от 13.07.2020 г.) установлено, что поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МОУ «Колесурская СОШ» согласно пп.6.4.3.3, 6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009 считается некачественной	Нарушение п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 1 ст. 58; ст. 151 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принятый Государственной Думой РФ 05.07.2008 п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	28 февраля 2022 года	
5/1/5	Обучение лиц мерам пожарной безопасности в учреждении проводится формально. Опрос кладовщика Микрюковой С.И. показал слабые знания при порядке действия в случае возникновения пожара и правилах обращения с система противопожарной защиты объекта)	п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.8, 20 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России №645 от 12.12.2007)	28 февраля 2022 года	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной в случае невыполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Зорин С.Н.

(должность фамилия, инициалы инспектора)


«25» февраля 2021 г.
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Колесурская средняя общеобразовательная школа» Шиляева Светлана Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 20__ г.